



Staatliche Versuchsanstalt

Heizung und Lüftung

FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
HEATING AND VENTILATION

Firma
Rinnexa Haustechnik | Webshop
Schlossgasse 1. 43
A-2512 Tribuswinkel

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen
HL 9324-4

Sachbearbeiter
Turk

Datum
2025-01-14

Betreff:

GUTACHTEN

Der Herd „SIRIUS ULTRA“

der Firma **DIZAYN DOKUM Eda SOLAKLAR** entspricht gemäß dem

Prüfbericht

vom **NºDI-040** vom **28.02.2022**

(ausgestellt vom akkreditierten Labor „ITEM Consult“ Ltd. Nr.-CPR 21 -NB 1837)

für den Brennstoff **Scheitholz**

den Anforderungen der Ökodesignrichtlinie.

Geforderte Emissionsgrenzwerte bezogen auf trockenes Abgas, 13 % O₂, 0°C,

1013 mbar für Festbrennstoff – Einzelraumheizgeräte gemäß Verordnung (EU) 2015 / 1185

CO	≤ 1500 mg/m ³	NOX	≤ 200 mg/m ³
OGC	≤ 120 mg/m ³	Staub	≤ 40 mg/m ³
ETAs (η_s)		≥ 65%	

Typen- bezeichnung	Leistung in kW	ETA`s (η _s) in %	Wirkungs- grad in %	CO in mg/m ³	NOX in mg/m ³	OGC in mg/m ³	Staub in mg/m ³
SIRIUS ULTRA	13	75	65	1196	187	51	35



Staatliche Versuchsanstalt

Heizung und Lüftung

Austria | 1200 Wien | Jägerstraße 71

hl@tgm.ac.at/va-tgm.com

Peter Krauthauser, TWS 33 126-410

Zeichnungsberechtigter

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere Technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt
Austria | 1200 Wien | Wexstraße 19-23 | t: +43 1 331 26-410 | f: +43 1 331 26-678
e: va@tgm.ac.at | i: http://va-tgm.com

HL 9324-4